

Основные потребительские характеристики регулируемых товаров (работам, услугам)

ОРГАНИЗАЦИЯ: АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КУРУМОЧ

№ п/п	Наименование показателя	Всего	ВН	СН1	СН2	НН	Соответствие пунктам постановления Правительства РФ от 21.01.2004 г. №24
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Баланс электроэнергии и мощности за 2022 г.						
1.1	Отпуск электроэнергии в сеть	26 996,07	26 702,38	5,63	258,87	29,20	абз. 2 пп г п.19
1.2	Отпуск электроэнергии из сети	26 071,43	20 679,04	0,00	4 062,99	1 329,40	
1.3	Объем переданной электроэнергии	14 383,28	9 278,96	0,00	3 804,12	1 300,21	абз. 2. пп г п.19
1.4	Потери электроэнергии в сетях	726,63	726,63	0,00	0,00	0,00	абз. 2 пп г п.19
1.4.1	То же в %	5,05%					
1.5	Фактический объем потерь	924,64	924,64	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование показателя	Всего	источник опубликования решения	Соответствие пунктам постановления Правительства РФ от 21.01.2004 г. №24
1	2	3	4	5
2	Потери электроэнергии за 2022 г.			
2.1	Затраты на оплату потерь - всего, в т.ч.	2 842,39		абз 2. пп г п.19
2.1.1	в собственных сетях (тыс.руб)	2 842,39		абз 2. пп г п.19
2.2	Уровень нормативных потерь	4,80%	Приказ Министерства энергетики РФ № 846 от 28.11.2022 г.	абз 2. пп г п.19
2.3	Объем электроэнергии для компенсации потерь (тыс кВт*ч)	726,63		абз 2. пп г п.19
2.4	Стоимость электроэнергии для компенсации потерь (тыс. руб)	2 842,39		абз 2. пп г п.19

Опубликовано <http://kuf.aero/partn>
на [ers/about/info/](http://kuf.aero/partn/ers/about/info/)